



PILOT 52

PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

P52.40.X.02.09

CE III F IP40

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE P52.40.X.02.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P52 = PILOT 52	40 = 4000K	X = 45°x10°	02 = Noir RAL 9005	09 = 9W

PILOT 52

CODE P52.40.X.02.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	900 lm
Flux lumineux (sortant)	530 lm
Optique	45°x10°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Surface
Poids	270

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	1,18/3.87		0,37/1.21		1.250/116
2.00/6.56	2,36/7.74		0,74/2.43		312/29
3.00/9.84	3,53/11.58		1,11/3.64		138/13
4.00/13.12	4,71/15.45		1,48/4.86		78/7
5.00/16.40	5,89/19.32		1,85/6.07		50/5




PILOT 52

CODE P52.40.X.02.09


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.077

Base

Art. Nr.
ACC.015**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé

Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062**Finitions**
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé**Longueur**
.030 = 30cm

PILOT 52

CODE P52.40.X.02.09

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	6	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	10	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	17	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	11	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE