



PILOT 52

PROIETTORI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

P52.40.E.16.06

CE III F IP40

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE P52.40.E.16.06

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P52 = PILOT 52	40 = 4000K	E = 10°x45°	16 = Bronzo brunito	06 = 6W

PILOT 52

CODICE P52.40.E.16.06

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	675 lm
Flusso luminoso (uscente)	405 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Su superficie
Peso	270

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,18/3.87		967/90
2.00/6.56	0,74/2.43		2,36/7.74		241/22
3.00/9.84	1,11/3.64		3,53/11.58		107/10
4.00/13.12	1,48/4.86		4,71/15.45		60/6
5.00/16.40	1,85/6.07		5,89/19.32		38/4



PILOT 52


CODICE P52.40.E.16.06

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare


Art. Nr.
ACC.077



Base

Art. Nr.
ACC.015

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Attacco con ghiera

Art. Nr.
ACC.016


Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Molla di fissaggio a incasso

Art. Nr.
ACC.017

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Braccio prolunga

Art. Nr.
ACC.062

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

Lunghezza
.030 = 30cm

PILOT 52

CODICE P52.40.E.16.06

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	2	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE